



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

NS-HK.9027.31.12.2025
Dąbrowa Górnicza, 2025-10-16

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4
IM. KRÓLOWEJ JADWIGI
W PŁYŃCE
dnia 16.10.25... Nowoli...
L. dz. 254.0517, T. 1312.25

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI
UL. ŁĘKNICE 35, 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

Dotyczy: próbki wody z **niecki basenowej** pobranej w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Łęknice 35 dnia 29.09.2025 r. do badań przeprowadzonych zgodnie z planem pracy w zakresie poboru próbek wody na dany rok przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli urzędowej. Laboratorium wykonujące badania:

- *Oddział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 39,*
- *Sekcję Badań Mikrobiologicznych, Chorób Zakaźnych i Zakażeń oraz Sekcję Badań Fizykochemicznych i Środowiskowych Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o otrzymane sprawozdania nr OL-01/OL/FŚ-01/25/153/N, OL-06/OL/CHZ-01/25/417/N oraz 2025/00589/W z badań próbki wody pobranej dnia **29.09.2025** r. przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że woda w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym obejmującym parametry tj. mętność, pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany, azotany, chloroform, ΣTHM, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, og. l. mikroorg. w 36 ±2°C po 48 h **spełnia wymagania** jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Ocena jakości wody została wydana na podstawie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/
Otrzymują:

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a


16.10.25



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

NS-HK.9027.31.12.2025

Dąbrowa Górnicza, 2025-10-16

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI

UL. ŁĘKNICE 35, 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

Dotyczy: próbki wody **wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji** pobranej w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Łęknice 35 dnia 29.09.2025 r. do badań przeprowadzonych zgodnie z planem pracy w zakresie poboru próbek wody na dany rok przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli urzędowej. Laboratorium wykonujące badania:

- Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 39,
- Sekcję Badań Mikrobiologicznych, Chorób Zakaźnych i Zakażeń oraz Sekcję Badań Fizykochemicznych i Środowiskowych Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o otrzymane sprawozdania nr OL-01/OL/FŚ-01/25/154/N, OL-06/OL/CHZ-01/25/418/N oraz 2025/00589/W z badań próbki wody pobranej dnia 29.09.2025 r. przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że woda w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym obejmującym parametry tj. mętność, pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany, azotany, chloroform, ΣTHM, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, og. l. mikroorg. w 36 ±2°C po 48 h oraz Legionella sp. **spełnia wymagania** jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Ocena jakości wody została wydana na podstawie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/
Otrzymują:

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a


16.10.25



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

NS-HK.9027.31.12.2025

Dąbrowa Górnicza, 2025-10-16

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI

UL. ŁĘKNICE 35, 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

Dotyczy: próbki wody z natrysku damskiego pobranej w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Łęknice 35 dnia 29.09.2025 r. do badań przeprowadzonych zgodnie z planem pracy w zakresie poboru próbek wody na dany rok przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli urzędowej.

Laboratorium wykonujące badania: *Sekcja Badań Mikrobiologicznych, Chorób Zakaźnych i Zakażeń Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o otrzymane sprawozdanie nr OL-06/OL/CHZ-01/25/419/N z badań próbki wody pobranej dnia 29.09.2025 r. przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że woda w badanym zakresie mikrobiologicznym obejmującym parametr *Legionella sp.* **spełnia wymagania** jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Ocena jakości wody została wydana na podstawie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

NS-HK.9027.31.12.2025
Dąbrowa Górnicza, 2025-10-16

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI
UL. ŁĘKNICE 35, 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

Dotyczy: próbki wody z **natrysku** męskiego pobranej w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Łęknice 35 dnia 29.09.2025 r. do badań przeprowadzonych zgodnie z planem pracy w zakresie poboru próbek wody na dany rok przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli urzędowej.

Laboratorium wykonujące badania: *Sekcja Badań Mikrobiologicznych, Chorób Zakaźnych i Zakażeń Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o otrzymane sprawozdanie nr OL-06/OL/CHZ-01/25/420/N z badań próbki wody pobranej dnia **29.09.2025** r. przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że woda w badanym zakresie mikrobiologicznym obejmującym parametr *Legionella sp.* **spełnia wymagania** jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Ocena jakości wody została wydana na podstawie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/


16.10.25

Otrzymują:

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18